

System för brandskydd med brandspjäll CRE60

Innehavare/Utfärdat för

Rf-Technologies

Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele, Belgien.

VAT nummer: BE 0427 205 519.

Tel: +32 (0)9 362 31 71. Fax: +32(0)9 362 33 07.

E-post: info@rft.be , Hemsida: www.rft.be

Produktbeskrivning

Enbladigt cirkulärt kanalslutet brandspjäll CRE60. Spjällchassi i förzinkad stålplåt och spjällbladets utsidor beklädda med förzinkad stålplåt. Elektriskt ställdon med fjäderåtergång, ändlägeskontakter och termisk utlösningseenhet. Storlekar, Ø 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 och 630 mm.

Aktivering sker via värme-och/eller rökdetektor. Spjället skall anslutas till övervakningssystem.

Funktionstester skall ske minst en gång var 48:e timme.

Avsedd användning

Brandspjäll anslutet till övervakningssystem avsett att förhindra brand- och brandgasspridning i ventilationssystem vilka genombryter brandavskiljande väggar och bjälklag.

Handelsnamn

CRE60

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

2) Drift- och skötselinstruktioner m.m.	2:51
2) Brandskyddstekniska installationer och ventilationssystem	2:52
2) Dokumentation avseende drift och skötsel	5:12
1) Brandteknisk klass max. *E 60 (ve i<->o) S enligt EN 13501-3	5:231
1) Brandteknisk klass max. *E 60 (ho i<->o) S enligt EN 13501-3	5:231
2) Spjäll	5:2551
2) Luftbehandlingsinstallationer	5:533
2) Hygien, hälsa och miljö-material	6:11
2) Hygien, hälsa och miljö-mikroorganismer	6:24
2) Täthet	6:255
luftläckage spjällblad klass 2, enligt EN 1366-2	
luftläckage spjällchassi klass C, enligt EN 1751	
2) Skydd mot sammanstötning och klämning	8:3

1) Egenskap verifierad enligt BBR genom CE-märkning enligt SS-EN 15650.

2) Egenskap verifierad enligt BBR genom produktcertifiering enligt certifieringsregel CR 032.

*Se tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar

CRE60 Cirkulärt brandgasspjäll, E60S, för vägg- och fjärrmontering, 14 sidor ref.nr. C15-SV-B 11/2018.

Certifikat SC0813-18| 2018-11-26

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se| www.ri.se

2018-01-30

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll (FPC) övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Daterat 2015-01-23. Kontrollorgan: BCCA.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Cesam, Hlavna 1795/58, 952 01 Vrable, Slovakien.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererat brandspjäll och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Certifikatnummer
Brandtekniska egenskaper
Brandtekniska egenskaper
P-märke
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Rf-Technologies, Oosterzele, Belgien.
Cesam, Hlavna 1795/58,
952 01 Vrable Slovakien
CRE60
nr/datum
SC0813-18
E 60 (ve i<->o) S
E 60 (ho i<->o) S
P
RISE
BCCA

Bedömningsunderlag

PRESTANDEKLARATION CRE CE_DoP_Rf-t_C15_SV A-06/2018.
EG-intyg om överensstämmelse nr. 0749-CPR-BC1-606-0464-15650.10-2517, daterad 2018-10-11.
Ritningar enligt klassifikationsrapport för nr. 09-A-363.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfölja varje spjäll som levereras.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-11-25.

Annika Hermodsson

Ingvar Pettersson