



Anslutning av rökkontrolllucka AVANTAGE ME VD24

Viktigt är att konfigurera bygelfältet i KSUG för motortypen "ME VD24". Följ därför anvisningen för NÄTVERKSDRIFT om KSUG skall agera slavenhet annars enligt FRISTÅENDE DRIFT. Notera att plintnummer 1 till 4 ligger separerad i egen kapsling (streckad linje) från plint 5 till 10 och att förbindelse behöver dras mellan.



TIPS!

Konfigurera rätt motortyp före uppstart enligt följande tabeller:

- INKOPPLING VID NÄTVERKSDRIFT
- INKOPPLING VID FRISTÅENDE DRIFT.



OBSERVERA!

Om endast en spjällgrupp ansluts vid FRISTÅENDE DRIFT ska DAMPER 1 användas och bygel 4 vara på.