



### Anslutning av rökkontrolllucka

Viktigt är att konfigurera bygelfältet i KSUG för motortypen "VA MP MEC". Följ därför anvisningen för NÄTVERKSDRIFT om KSUG skall agera slavenhet annars enligt FRISTÅENDE DRIFT.



#### TIPS!

Konfigurera rätt motortyp före uppstart enligt följande tabeller:

- INKOPPLING VID NÄTVERKSDRIFT
- INKOPPLING VID FRISTÅENDE DRIFT.



#### OBSERVERA!

Om endast en spjällgrupp ansluts vid FRISTÅENDE DRIFT ska DAMPER 1 användas och bygel 4 vara på.